



- D Betriebsanleitung
- GB Operating instructions
- F Manuel d'utilisation

- E Instrucciones de uso
- I Istruzioni per l'uso
- NL Gebruiksaanwijzing



Sicherheitsbestimmungen

- Das Gerät darf nur von Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser Betriebsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen.
- Beim Transport, bei der Lagerung und im Betrieb die Bedingungen nach EN 60068-2-6 einhalten (s. technische Daten).
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt die Gewährleistung.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank; Staub und Feuchtigkeit können sonst zu Beeinträchtigungen der Funktionen führen.
- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.
- Die Zweihandschaltung und die vor- und nachgeschalteten Teile der Pressensteuerung müssen den einschlägigen VDE-Bestimmungen und den Sicherheitsregeln EN 574, EN 692 und EN 693 entsprechen.
- Die Versorgungsspannung des Zweihandbedienungsrelais darf nur nach der Ausschalt-einrichtung gemäß § 9 VBG 7n5.1/2 angeschlossen werden.
- Verlegen Sie die Verbindungskabel zw. P2HZ X4P und den Tastern nicht unmittelbar neben Starkstromleitungen; es können sonst induktive und kapazitive Störeinkopplungen entstehen.
- Verwenden Sie wegen der geringen Ströme Tasterkontakte mit Goldauflage.
- Das Gerät darf nur wie in den Anschlussbeispielen im Kapitel „Anwendungen“ angeschlossen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

P2HZ X4P erfüllt die Anforderungen nach EN 574 Typ III C. Das Zweihandbedienungsrelais zwingt den Bediener einer Presse zur Vermeidung von Handverletzungen die Hände während der gefahrbringenden Schließbewegung außerhalb der Gefahrenstelle zu halten.

P2HZ X4P ist zum Einbau in Steuerungen für Pressen der Metallbearbeitung als **Baustein der Gleichzeitigkeit** geeignet.

Das Gerät kann als Handschutzeinrichtung nach den technischen Regeln

- mechanische Pressen (EN 692)
 - hydraulische Pressen (EN 693)
- oder in
- Sicherheitsstromkreise nach EN 60204-1, VDE 0113-1 eingesetzt werden.

Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere:

- jegliche bauliche, technische oder elektrische Veränderung eines Produkts,
- der Einsatz eines Produkts außerhalb der Bereiche, die in der Produktdokumentation beschrieben sind,
- ein von den dokumentierten technischen Daten abweichender Einsatz.



Safety Regulations

- The unit may only be installed and operated by personnel who are familiar with both these instructions and the current regulations for safety at work and accident prevention. Follow local regulations especially as regards preventative measures.
- Transport, storage and operating conditions should all conform to EN 60068-2-6 (see Technical Details).
- Any guarantee is void following opening of the housing or unauthorised modifications.
- The unit should be panel mounted, otherwise dampness or dust could lead to malfunction of the unit.
- Adequate protection must be provided on all output contacts with capacitive and inductive loads.
- The two-hand circuit and the connected parts of the press control must conform to the relevant safety standard EN 574, EN 692 and EN 693.
- The operating voltage of the two-hand relay may only be connected according to § 9 VBG 7n5.1/2 (cut-out devices)
- To avoid indirect coupling and capacitance effects, the cables to the two push-buttons must be run separately to any power cables.
- Pushbutton contacts should be gold plated due to the low current output.
- The unit is only to be connected as shown in the connection diagrams - chapter "Applications".



Conseils préliminaires

- La mise en oeuvre de l'appareil doit être effectuée par une personne spécialisée en installations électriques, en tenant compte des prescriptions des différentes normes applicables (NF, EN, VDE..), notamment au niveau des risques encourus en cas de défaillance de l'équipement électrique.
- Respecter les exigences de la norme EN 60068-2-6 lors du transport, du stockage et de l'utilisation de l'appareil.
- Toutes interventions sur le boîtier (ouverture du relais, échange ou modification de composants, soudure etc..) faites par l'utilisateur annule la garantie.
- Montez l'appareil dans une armoire électrique à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Assurez-vous du pouvoir de coupure des contacts de sortie en cas de charges inductives ou capacitives.
- L'utilisation de commandes bimanuelles suppose que par ailleurs l'ensemble des circuits de la machine réponde aux règles de sécurité concernant les machines dangereuses (EN 574, EN 692 et EN 693).
- Le branchement de la tension d'alimentation du P2HZ X4P doit être conforme aux prescriptions § 9 VBG 7n5.1/2
- Pour éviter des interférences inductives ou capacitives, il est préférable de placer le câble reliant le P2HZ X4P aux organes de commande loin des câbles de puissance.
- Utilisez des boutons poussoirs avec des contacts dorés en raison des faibles intensités commutées.
- Respectez les schémas de câblage du relais donnés dans le chapitre "Utilisation".

Intended Application

P2HZ X4P fulfills the requirements to EN 574 Type III C. The two-hand relay can be used to enable a machine operator to avoid hand injury as the hands are kept out of the hazardous area during dangerous machine movements.

The P2HZ X4P has been designed for use as a means of simultaneous switching for control on metal processing presses.

The unit can be used as a hand protection device according to the Technical Safety Requirements:

- Mechanical presses (EN 692)
 - Hydraulic presses (EN 693)
- or in
- Safety circuits according to EN 60204-1, VDE 0113-1

The following is deemed improper use in particular:

- Any component, technical oder electrical modification to a product
- Use of a product outside the areas described in the product documentation
- Any use that is not in accordance with the documented technical details.

Domaines d'utilisation

P2HZ X4P répond aux exigences de la norme EN 574 pour les relais de type III C. Les commandes bimanuelles sont des dispositifs qui obligent les opérateurs à avoir les deux mains situées en dehors de la zone dangereuse durant la phase dangereuse de la machine.

Le relais P2HZ X4P est spécialement adapté pour assurer la **fonction de simultanéité** et est utilisable comme relais de commande bimanuelle selon les directives techniques pour:

- les preses mécaniques (EN692)
 - les presses hydrauliques (EN 693)
- ou
- les circuits de sécurité d'après la norme EN 60204-1

Est en particulier considéré comme non conforme :

- toute modification structurelle, technique ou électrique d'un produit
- l'utilisation d'un produit dans des applications autres que celles décrites dans la documentation des produits
- une utilisation autre que celle spécifiée dans les caractéristiques techniques.

Gerätebeschreibung

Das Zweihandbedienungsrelais ist in einem S-99-Gehäuse untergebracht. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V DC oder 24 V AC.

Merkmale:

- Relaisausgänge:
 - 3 Sicherheitskontakte (Schließer) und ein Hilfskontakt (Öffner), zwangsgeführt
- Statusanzeige für Ausgangsrelais und Versorgungsspannung
- Rückführkreis zur Überwachung externer Schütze

Das Zweihandbedienungsrelais erfüllt

folgende Sicherheitsanforderungen:

- Schaltung ist redundant mit Selbstüberwachung aufgebaut
- Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei Ausfall eines Bauteils wirksam
- Die Schaltung verhindert einen weiteren Pressenhub bei
 - Relaisversagen
 - Verschweißen eines Kontaktes
 - Spulendefekt eines Relais
 - Leiterbruch
 - Kurzschluss

Funktionsbeschreibung

Das Zweihandbedienungsrelais muss durch gleichzeitiges Betätigen von zwei Tastern aktiviert werden. Es unterbricht bei Loslassen eines oder beider Taster den Steuerbefehl zum Schließen der Presse. Die Schließbewegung kann erst wieder eingeleitet werden, nachdem beide Taster in ihre Ausgangslage zurückgekehrt (losgelassen) sind und erneut betätigt wurden.

A: Steuerlogik/Control logic/Logique de commande
 CH1: Kanal 1/Channel 1/Canal 1
 CH2: Kanal 2/Channel 2/Canal 2

Fig. 1: Innenschaltbild/Connection Diagram/Schéma de principe

Nach Anlegen der Versorgungsspannung U_B und Schließen des Rückführkreises Y1-Y2 ist das Gerät startbereit. Die LED „POWER“ leuchtet.

- Werden die beiden Taster „gleichzeitig“, d. h. innerhalb von 0,5 s betätigt, gehen die beiden Ausgangsrelais K1 und K2 in Arbeitsstellung und die Sicherheitskontakte 13-14/23-24/33-34 schließen, der Hilfskontakt 41-42 öffnet. Die LED „CH.1“ und „CH.2“ leuchten.
- Die Ausgangsrelais ziehen nicht an, wenn
 - nur ein Bedienelement betätigt wird
 - die Gleichzeitigkeit überschritten wird
 - der Rückführkreis noch offen ist
- Wird nach gleichzeitigem Betätigen ein Bedienelement losgelassen, fällt ein Ausgangsrelais wieder ab. Die zwangsgeführten Sicherheitskontakte 13-14/23-24/33-34 öffnen und der Hilfskontakt 41-42 schließt. Die LED „CH.1“ bzw. „CH.2“ ist aus.

Description

The Two-Hand Control Relay is enclosed in a S-99 housing. The version available is for 24 V DC or 24 V AC operation.

Features:


- Relay outputs:
 - 3 safety contacts (N/O) and one auxiliary contact (N/C), positive guided.
- Status indicators for output relay and operating voltage
- Feedback Control Loop for monitoring of external contactors/relays.

The relay complies with the following safety requirements:

- The circuit is redundant with built-in self-monitoring.
- The safety function remains effective in the case of a component failure.
- The circuit prevents a further press stroke in the case of:
 - Relay failure
 - Contact welding
 - Coil defect in a relay
 - Cable break
 - Short circuit

Function Description

The two-hand control relay must be activated by the simultaneous pressing of two buttons. If one or both buttons are released, the 'enable' command of the equipment is interrupted. The movement can then only be initiated when both buttons have returned to their original position (released) and pressed again.



When the operating voltage U_B is supplied and the feedback control loop is closed, then the unit is ready for operation. The LED "POWER" illuminates.

- If buttons 1 and 2 are activated 'simultaneously' i.e. within 0.5 s, the output relays K1 and K2 switch to operating condition and the safety contacts 13-14/23-24/33-34 close and the auxiliary contact 41-42 opens. The LED "CH.1" and "CH.2" illuminate.
- The safety contacts do not energise if
 - Only one button is pressed
 - Simultaneity is not upheld
 - The feedback control loop was not closed
- If one button is released following simultaneous activation, the output relay returns to the original position. The positive-guided safety contacts 13-14/23-24/33-34 open and the auxiliary contact 41-42 closes. The LED "CH.1" or "CH.2" is off.

Description de l'appareil

Inséré dans un boîtier S-99, le relais de commande bimanuelle P2HZ X4P est pour 24 VDC ou 24 VAC.

Particularités :

- Contacts de sortie :
 - 3 contacts à fermeture de sécurité et un contact à ouverture d'info
 - LEDs de visualisation pour tension d'alimentation et relais de sortie
 - Boucle de retour pour la surveillance des contacteurs externe
- Le bloc logique présente les caractéristiques suivantes :
- Conception redondante avec auto-contrôle
 - Fonction de sécurité assurée même en cas de défaillance d'un composant interne.
 - La conception du bloc logique P2HZ empêche un nouveau cycle de la presse en cas de :
 - défaillance d'un relais interne
 - collage d'un contact
 - défaillance de la bobine d'un relais
 - coupure d'une piste de circuit imprimé
 - court-circuit.


Description du fonctionnement

Le relais de commande bimanuelle est activé par une action simultanée sur 2 boutons poussoirs. Le relâchement d'un des poussoirs entraîne immédiatement la retombée de l'ordre de commande. Un nouvel ordre de commande ne pourra alors être donné qu'après un relâchement des 2 poussoirs et une nouvelle action simultanée sur ceux-ci.

Dès que la tension d'alimentation U_B est appliquée et que la boucle de retour est fermée, le relais est prêt à fonctionner. La LED "POWER" s'allume.

- Si les poussoirs sont actionnés dans un intervalle inférieur à 0,5 sec., les contacts de sécurité 13-14/23-24/33-34 se ferment et le contact d'info. 41-42 s'ouvre. Les LEDs "CH.1" et "CH.2" s'allument.
- Les contacts de sortie restent en position repos si :
 - un seul poussoir est actionné
 - le désynchronisme (0,5 sec.) est dépassé
 - la boucle de retour n'est pas fermée.
- Le relâchement d'un des poussoirs fait retomber immédiatement les relais de sortie. Les contacts de sécurité 13-14/23-24/33-34 s'ouvrent et le contact d'info 41-42 se ferme. La LED "CH.1" ou/et "CH.2" s'éteint. Dans ce cas, un nouvel ordre de marche ne peut être donné qu'après un

- Wieder aktivieren: Die Ausgangsrelais sprechen erst dann wieder an, wenn beide Bedienelemente losgelassen und erneut gleichzeitig betätigt werden.
- Re-activation: The output relays energise once again, if both operating elements are released and once more pressed simultaneously.
- relâchement des 2 pousoirs et une nouvelle action simultanée sur ces derniers.



Montage

Das Zweihandbedienungsrelais muss in einen Schaltschrank mit einer Schutzart von min. IP54 eingebaut werden. Zur Befestigung auf einer Normschiene hat das Gerät auf der Rückseite ein Rastelement. Sichern Sie das Gerät bei Montage auf einer senkrechten Tragschiene (35 mm) durch ein Halteelement wie z. B. Endhalter oder Endwinkel. Bezuglich des Anbaus der Zweihandtaster und Maßnahmen gegen Umgehen siehe EN 574 Abschnitt 8.

ACHTUNG!

Der Abstand der Taster des Zweihandbedienungsrelais von der nächst gelegenen Gefahrenstelle muss so groß sein, dass beim Loslassen auch nur eines Tasters die gefährliche Bewegung unterbrochen wird, bevor der Bediener die Gefahrenstelle erreicht bzw. bevor der Bediener in die Gefahrenstelle hineingreifen kann (s. EN ISO 13855 „Hand-Arm-Geschwindigkeit“).

Installation

The two-hand control relay must be panel mounted (min IP54). There is a notch on the rear of the unit for DIN-Rail attachment. If the unit is installed on a vertical mounting rail (35 mm), ensure it is secured using a fixing bracket such as end bracket. To fit the two-hand pushbuttons and by-passing measures see EN 574 clause 8.

BEWARE!

The distance of the button connected to the two-hand relay from the nearest danger zone must be large enough, that if one of the buttons is released, the dangerous movement is stopped before the operator can reach or reach into the danger zone (EN ISO 13855 "Hand-Arm-Speed").

Montage

Le relais de commande bimanuelle P2HZ X3 doit être installé dans une armoire équipée d'une protection IP54. La forme de son boîtier permet un montage facile sur rail DIN (Oméga). Immobilisez l'appareil monté sur un rail DIN vertical (35 mm) à l'aide d'un élément de maintien comme par ex. un support ou une équerre terminale. Veuillez consulter le paragraphe 8 de la norme EN 574 pour les précautions d'installation et d'utilisation des pousoirs de commande.

ATTENTION !

L'implantation du pupitre de commande doit être telle qu'un opérateur lâchant un organe de service ne puisse atteindre la zone dangereuse avant l'arrêt des éléments mobiles dangereux, compte tenu de la vitesse d'approche définie dans la norme EN ISO 13855 (NF-E 09-052).

Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme:

- Nur die Ausgangskontakte 13-14/23-24/33-34 sind Sicherheitskontakte. Ausgangskontakt 41-42 ist ein Hilfskontakt (z. B. für Anzeige oder die ungefährliche Aufwärtsbewegung).**
- Vor die Ausgangskontakte eine Sicherung (s. techn. Daten) schalten, um das Verschweißen der Kontakte zu verhindern (F1, F2, F3).**
- Versehen Sie die Eingangsklemmleiste des Schaltschranks mit zusätzlichen Klemmen für die Versorgungsspannung.
- Leitungsmaterial aus Kupferdraht mit einer Temperaturbeständigkeit von 60/75 °C verwenden.
- Keine kleinen Ströme mit Kontakten schalten, über die zuvor große Ströme geführt wurden.
- Das Netzteil muss den Vorschriften für Funktionskleinspannungen mit sicherer elektrischer Trennung (SELV, PELV) nach VDE 0100, Teil 410 entsprechen.
- Berechnung der max. Leitungslänge I_{max} im Eingangskreis:

$$I_{max} = \frac{R_{lmax}}{R_l / km}$$

R_{lmax} = max. Gesamtleitungs-widerstand (s. technische Daten)

R_l / km = Leitungswiderstand/km

- Angaben im Kapitel „Technische Daten“ unbedingt einhalten.

Ablauf:

- Versorgungsspannung U_B an Klemmen A1 (L+/L1) und A2 (L-/N) anlegen.
Die Versorgungsspannung muss mit der Antriebsenergie der Maschine (Presse) abgeschaltet werden.
- Rückführkreis:
Brücke an Y1-Y2 oder externe Schütze anschließen.
- Eingangskreis
 - Taster 1: Öffnerkontakt zwischen S11-S32 und Schließerkontakt zwischen S11-S33 anschließen
 - Taster 2: Öffnerkontakt zwischen S21-S33 und Schließerkontakt zwischen S21-S32 anschließen

Die Sicherheitskontakte 13-14/23-24/33-34 sind geöffnet, der Hilfskontakt 41-42 ist geschlossen.

Fehler - Störungen

Das Gerät kann aus Sicherheitsgründen bei folgenden Fehlern nicht gestartet werden:

- Verschweißte Kontakte
- Defekte Spule
- Leiterbruch
- Kurzschluss z. B. zwischen den Tastern
- Nicht Einhalten der Gleichzeitigkeit

Operation

Please note for operation:

- Only the output contacts 13-14/23-24/33-34 are safety contacts. Output contact 41-42 is an auxiliary contact (e.g. for a display or the safe upstroke on a press).**
- To prevent contact welding, a fuse (see technical detail) must be connected before the output contacts (F1, F2, F3).**
- Ensure that the control cabinet's input terminal rail has additional terminals for the supply voltage (operating voltage)
- Use copper wire that can withstand 60/75 °C.
- Low currents should not be switched across contacts across which high currents have previously been switched.
- The power supply must comply with the regulations for extra low voltages with safe electrical separation (SELV, PELV) in accordance with VDE 0100, Part 410.
- Calculate the max. Cable runs I_{max} in the input circuit:

$$I_{max} = \frac{R_{lmax}}{R_l / km}$$

R_{lmax} = Max. Total cable resistance (see technical details)

R_l / km = Cable resistance/km

- Important details in the section "Technical Data" should be noted and adhered to.

To operate:

- Supply operating voltage U_B to terminals A1 (L+/L1) and A2 (L-/N).
The operating voltage must be turned off with the driving power of the press or machine.
- Feedback control loop
Bridge Y1 - Y2 or connect external contactors/relays.
- Input circuit:
 - Button 1: Connect N/C contact between S11-S32 and N/O contact between S11-S33
 - Button 2: Connect N/C contact between S21-S33 and N/O contact between S21-S32

The safety contacts 13-14/23-24/33-34 are opened and the auxiliary contact 41-42 is closed.

Faults

For safety reasons, the unit will not energise when the following faults occur:

- Welded contacts
- Defective coil
- Cable-break
- Short-circuit e.g. between the buttons
- Simultaneity not upheld

Mise en oeuvre

Informations préliminaires :

- Seuls les contacts 13-14/23-24/33-34 sont des contacts de sécurité. Le contact 41-42 est un contact d'information (ex. : affichage, pilotage du mouvement de montée).**
- Installez des fusibles (voir les caractéristiques techniques) en amont des contacts de sortie pour éviter leur soudage (F1, F2, F3).**
- Prévoir des bornes supplémentaires pour la tension d'alimentation sur le bornier d'entrée de l'armoire électrique.
- Utiliser uniquement des fils de câblage en cuivre 60/75 °C.
- Ne pas commuter de faibles intensités par des contacts ayant au préalable commutés des intensités plus élevées.
- L'alimentation doit satisfaire aux prescriptions relatives aux tensions extra basses avec une isolation électrique de sécurité (SELV, PELV) selon VDE 0100, partie 410.
- Calcular las longueurs de câblage max I_{max} dans le circuit d'entrée:

$$I_{max} = \frac{R_{lmax}}{R_l / km}$$

R_{lmax} = résistivité de câblage totale max. (voir les caractéristiques techniques)

R_l / km = résistivité de câblage/km

- Respectez les données indiquées dans les caractéristiques techniques

Mise en oeuvre :

- Ramenez la tension d'alimentation U_B sur les bornes A1 (L+/L1) et A2 (L-/N). La tension d'alimentation du boîtier doit être coupée avec la tension de puissance de la presse.
- Boucle de retour :
Pont sur Y1-Y2 ou branchement des contacts des contacteurs externes
- Canaux d'entrée :
 - Poussoir 1: relier le contact à ouverture entre S11-S32 et le contact à fermeture entre S11-S33
 - Poussoir 2: relier le contact à ouverture entre S21-S33 et le contact à fermeture entre S21-S32

Les contacts de sécurité 13-14/23-24/33-34 sont ouverts, le contact d'info. 41-42 est fermé.

Erreurs - Défaillances

Compte tenu de sa fonction de sécurité, l'appareil ne peut être activé après les défaillances suivantes :

- Collage d'un contact
- Défaillance d'une bobine
- Rupture d'une piste de circuit imprimé
- Court-circuit entre les poussoirs
- non respect du temps de désynchronisme.

Anwendungen

Gerät nur wie in den folgenden Beispielen beschrieben anschließen!

Kontaktbelastung s. technische Daten

Kontaktsicherung F1, F2 und F3

s. technische Daten

Fig. 3: Hilfskontakte in Reihe zu Y1-Y2; K5, K6 und K7 müssen zwangsgeführte Schütze sein.

Fig. 4: Ventile mit separaten Leitungen anschließen (Redundanz)

Fig. 5: Beim Schalten induktiver Lasten wie Relais oder Schütze muss ein Funkenlöschglied parallel zur Induktivität geschaltet werden.

Nicht parallel zu Ausgangskontakt schalten!

AC: Funkenlöschung z. B. durch RC-Glied

DC: Funkenlöschung z. B. durch Freilaufdiode

Fig. 6: F4 min. 1 A, max. abhängig vom Leitungsquerschnitt und den Tastern

Applications

Only connect the unit as shown in the examples below!

See technical details for contact load and fusing

Contact Fuse Protection F1, F2 and F3 see technical details

Fig. 3: Auxiliary contacts in series with Y1-Y2; K5, K6 and K7 must be positive-guided contactors.

Fig. 4: Connect the valves with separate cables (redundancy)

Fig. 5: When switching inductive loads such as relays or contactors, a spark suppression element must be wired parallel to the load.

Do not wire parallel to output contacts!

AC: Spark suppression e.g. via RC element

DC: Spark suppression e.g. via recovery diode

Fig. 6: F4 min. 1 A, max. dependent on cable cross section and the pushbuttons

Utilisation

Les exemples de branchement ci-dessous doivent être respectés!

Pouvoir de coupe et protection des contacts de sortie, voir caract. techniques

Protection des contacts F1, F2 et F3, voir caract. techniques

Fig. 3: Contacts en série entre Y1-Y2; K5, K6 et K7 sont des relais à contacts liés.

Fig. 4: Pilotage d'électrovannes par liaisons séparées (redondance).

Fig. 5: En cas de commande des charges inductives (relais ou contacteurs), des dispositifs d'extinction d'arc doivent être montés en parallèle sur la charge.

Ne pas monter ces dispositifs en parallèle sur le contacts de sortie.

AC: extinction d'arc par circuit RC

DC: extinction d'arc par diode de roue libre.

Fig. 6: F4 min. 1 A, max. dépend du diam. du câble et des poussoirs.




Fig. 3: Dreikanalige Ansteuerung; 3 S; Three-channel drive; 3 N/O; Commande par 3 canaux; 3 F ;




Fig. 4: Ansteuerung einer Last Load Control Commande d'une seule charge




Fig. 5: Funkenlöschung Spark suppression Extinction d'arc




Fig. 6: Anschlussbeispiel/Connection example/ Branchement

Technische Daten		Technical Data		Caractéristiques techniques	
Elektrische Daten		Electrical data		Données électriques	
Versorgungsspannung U_B	Supply Voltage U_B			Tension d'alimentation U_B	AC: 24 V DC: 24 V
Spannungstoleranz	Voltage Tolerance			Plage de la tension d'alimentation	-15 ... +10 %
Leistungsaufnahme bei U_B	Power consumption at U_B			Consommation pour U_B	AC: 4 VA DC: 2,5 W
Frequenzbereich	Frequency Range			Fréquence	AC: 50 ... 60 Hz
Restwelligkeit	Residual Ripple			Ondulation résiduelle	DC: 10 %
Spannung und Strom an Eingangskreis	Voltage and Current at Input circuit			Tension et courant du Circuit d'entrée	
Öffner:	N/C:			Ouverture:	
U_B AC	U_B AC			U_B AC	24 V DC: 25 mA
U_B DC	U_B DC			U_B DC	24 V DC: 20 mA
Schließer:	N/O:			Fermeture:	24 V DC: 15 mA
Rückführkreis	Feedback loop			boucle de retour	
U_B AC	U_B AC			U_B AC	24 V DC: 25 mA
U_B DC	U_B DC			U_B DC	24 V DC: 30 mA
Anzahl der Ausgangskontakte	Number of output contacts			Nombre de contacts de sortie	
Sicherheitskontakte (S)	Safety contacts (N/O)			contacts de sécurité (F)	3
Hilfskontakte (Ö)	Auxiliary contacts (N/C)			contact d'info (O)	1
Gebrauchskategorie nach EN 60947-4-1	Utilization category in accordance with EN 60947-4-1			Catégorie d'utilisation selon EN 60947-4-1	
Sicherheitskontakte	Safety contacts			Contacts de sécurité	
					AC1: 240 V/0,01 ... 5 A/ 1250 VA
Hilfskontakte	Auxiliary contacts			Contact d'info	DC1: 24 V/0,01 ... 5 A/ 125 W
					AC1: 240 V/0,01 ... 2,5 A/ 600 VA
					DC1: 24 V/0,01 ... 2,5 A/ 60 W
EN 60947-5-1(DC13: 6 Schaltspiele/Min.)	EN 60947-5-1(DC13: 6 cycles/min)			EN 60947-5-1(DC13: 6 manœuvres/min)	
Sicherheitskontakte	Safety contacts			Contacts de sécurité	
					AC15: 230 V/2,5 A; DC13: 24 V/1,5 A
Hilfskontakte	Auxiliary contacts			Contact d'info	AC15: 230 V/2,5 A; DC13: 24 V/1,5 A
Konventioneller thermischer Strom	Conventional thermal current			Courant thermique conventionnel	5,0 A
Kontaktmaterial	Contact material			Matériau contact	AgSnO ₂ + 0,2 µm Au
Kontaktabsicherung extern	External contact fuse protection			Protection des contacts externe	
EN 60947-5-1 ($I_K = 1$ kA)	EN 60947-5-1 ($I_K = 1$ kA)			EN 60947-5-1 ($I_K = 1$ kA)	
Sicherheitskontakte:	Safety contacts:			Contacts de sécurité:	
Schmelzsicherung flink	Blow-out fuse quick			Fusibles rapide	6 A
Schmelzsicherung träge	Blow-out fuse slow			Fusibles normal	4 A
Sicherungsautomat	Safety cut-out			Dijoncteur	24 V AC/DC: 4 A
Charakteristik	Characteristic			Caractéristique	B/C
Hilfskontakte:	Auxiliary contacts:			Contact d'info:	
Schmelzsicherung flink	Blow-out fuse quick			Fusibles rapide	4 A
Schmelzsicherung träge	Blow-out fuse slow			Fusibles normal	2 A
Sicherungsautomat	Safety cut-out			Dijoncteur	24 V AC/DC: 2 A
Charakteristik	Characteristic			Caractéristique	B/C
Max. Gesamtleitungswiderstand $R_{l_{max}}$ (Eingangskreis)	Max. overall cable resistance $R_{l_{max}}$ (input circuit)			Résistance de câblage totale max. $R_{l_{max}}$ (circuit d'entrée)	14 Ohm
Sicherheitstechnische Kenndaten der Sicherheitsausgänge	Safety-related characteristics of the safety outputs			Caractéristiques techniques de sécurité des sorties de sécurité	
PL nach EN ISO 13849-1:2008	PL in accordance with EN ISO 13849-1:2008			PL selon EN ISO 13849-1:2008	PL e
Kategorie nach EN ISO 13849-1	Category in accordance with EN ISO 13849-1			Catégorie selon EN ISO 13849-1	Cat. 4
SIL CL nach EN IEC 62061	SIL CL in accordance with EN IEC 62061			SIL CL selon EN IEC 62061	SIL CL 3
PFH nach EN IEC 62061	PFH in accordance with EN IEC 62061			PFH selon EN IEC 62061	3,01E-09
SIL nach IEC 61511	SIL in accordance with IEC 61511			SIL selon IEC 61511	SIL 3
PFD nach IEC 61511	PFD in accordance with IEC 61511			PFD selon IEC 61511	3,24E-06
EN ISO 13849-1:2008 T_M [Jahr]	EN ISO 13849-1:2008 T_M [year]			EN ISO 13849-1:2008 T_M [an]	20
Zeiten	Times			Temporisations	
Rückfallverzögerung (Ansprechzeit nach EN 574)	Delay-on De-Energisation (Reaction time to EN 574)			Temps de retombée (Temps d'appel d'après prEN 574)	
Öffner:	N/C:			Ouverture:	30 ms
Schließer:	N/O:			Fermeture:	15 ms
Wiederbereitschaftszeit	Recovery time			Temps de remise en service	250 ms
Gleichzeitigkeit Kanal 1 und 2	Simultaneity channel 1 and 2			Désynchronisme canal 1 et 2	500 ms

Umweltdaten	Environmental data	Données sur l'environnement	
EMV	EMC	CEM	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Schwingungen nach EN 60068-2-6 Frequenz Amplitude	Vibration to EN 60068-2-6 Frequency Amplitude	Vibrations selon EN 60068-2-6 Fréquence Amplitude	10 ... 55 Hz 0,35 mm
Klimabeanspruchung	Climate Suitability	Conditions climatiques	EN 60068-2-78
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1	Airgap Creepage in accordance with EN 60947-1	Cheminement et claquage selon EN 60947-1	
Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie	Pollution degree Overvoltage category	Niveau d'encrassement Catégorie de surtensions	2 III
Bemessungsisolationsspannung	Rated insulation voltage	Tension assignée d'isolement	250 V
Bemessungsstoßspannungs- festigkeit	Rated impulse withstand voltage	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-25 ... +55 °C
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage	-40 ... +85 °C
Schutztart Einbauraum (z. B. Schaltschrank) Gehäuse Klemmenbereich	Protection type Mounting (eg. panel) Housing Terminals	Indice de protection Lieu d'implantation (ex. armoire)	IP54 IP40 IP20
Mechanische Daten	Mechanical data	Données mécaniques	
Gehäusematerial Gehäuse Front	Housing material Housing Front panel	Matériau du boîtier Boîtier Face avant	PPO UL 94 V0 ABS UL 94 V0
Querschnitt des Außenleiters (Schraubklemmen) 1 Leiter, flexibel 2 Leiter gleichen Querschnitts, flexi- bel mit Aderendhülse, ohne Kunststoffhülse ohne Aderendhülse oder mit TWIN- Aderendhülse	Cable cross section (screw terminals) 1 core, flexible 2 core, same cross section flexible with crimp connectors, without insulating sleeve without crimp connectors or with TWIN crimp connectors	Capacité de raccordement (borniers à vis) 1 conducteur souple 2 conducteurs de même diamètre souple avec embout, sans chapeau plastique souple sans embout ou avec embout TWIN	0,25 ... 2,5 mm ² , 24 - 12 AWG 0,25 ... 1 mm ² , 24 - 16 AWG 0,20 ... 1,5 mm ² , 24 - 16 AWG
Querschnitt des Außenleiters (Federkraftklemmen) flexibel ohne Aderendhülse	Cable cross section (spring-loaded terminals) flexible without crimp connectors	Capacité de raccordement (borniers à ressort) souple sans embout	0,20 ... 1,5 mm ² , 24 - 16 AWG
Gehäuse mit Federkraftklemmen Abisolierlänge Klemmstellen pro Anschluss	Housing with spring-loaded terminals Stripping length Termination points per connection	Boîtier avec borniers à ressort Longueur de dénudage Bornes par raccordement	8 mm 2
Anzugsdrehmoment für schraubklemmen	Torque setting for screw terminals	Couple de serrage (borniers à vis)	0,5 Nm
Abmessungen (Schraubklemmen) H x B x T	Dimensions (screw terminals) H x W x D	Dimensions (borniers à vis) H x P x L	94 x 22,5 x 121 mm
Abmessungen (Federkraftklemmen) H x B x T	Dimensions (spring-loaded terminals) H x W x D	Dimensions (borniers à ressort) H x L x P	101 x 22,5 x 121 mm
Einbaulage	Fitting Position	Position de travail	beliebig/any/indifférente
Gewicht	Weight	Poids	220 g



ACHTUNG!

Beachten Sie unbedingt die Lebensdauerkurve der Relais. Die sicherheitstechnischen Kennzahlen der Relaisausgänge gelten nur, solange die Werte der Lebensdauerkurven eingehalten werden.

Der PFH-Wert ist abhängig von der Schaltfrequenz und der Belastung des Relaisausgangs. Solange die Lebensdauerkurven nicht erreicht werden, kann der angegebene PFH-Wert unabhängig von der Schaltfrequenz und der Belastung verwendet werden, da der PFH-Wert den B10d-Wert der Relais sowie die Ausfallraten der anderen Bauteile bereits berücksichtigt.

Alle in einer Sicherheitsfunktion verwendeten Einheiten müssen bei der Berechnung der Sicherheitskennwerte berücksichtigt werden.



INFO

Die SIL-/PL-Werte einer Sicherheitsfunktion sind **nicht** identisch mit den SIL-/PL-Werten der verwendeten Geräte und können von diesen abweichen. Wir empfehlen zur Berechnung der SIL-/PL-Werte der Sicherheitsfunktion das Software-Tool PAScal.

Es gelten die 2010-07 aktuellen Ausgaben der Normen



CAUTION!

It is essential to consider the relay's service life graphs. The relay outputs' safety-related characteristic data is only valid if the values in the service life graphs are met.

The PFH value depends on the switching frequency and the load on the relay output. If the service life graphs are not accessible, the stated PFH value can be used irrespective of the switching frequency and the load, as the PFH value already considers the relay's B10d value as well as the failure rates of the other components.

All the units used within a safety function must be considered when calculating the safety characteristic data.



INFORMATION

A safety function's SIL/PL values are **not** identical to the SIL/PL values of the units that are used and may be different. We recommend that you use the PAScal software tool to calculate the safety function's SIL/PL values.

The version of the standards current at 2010-07 shall apply



ATTENTION!

Veuillez absolument tenir compte des courbes de durée de vie des relais. Les caractéristiques de sécurité des sorties relais sont uniquement valables tant que les valeurs des courbes de durée de vie sont respectées.

La valeur PFH dépend de la fréquence de commutation et de la charge de la sortie relais. Tant que les courbes de durée de vie ne sont pas atteintes, la valeur PFH indiquée peut être utilisée indépendamment de la fréquence de commutation et de la charge car la valeur PFH prend déjà en compte la valeur B10d des relais ainsi que les taux de défaillance des autres composants.

Toutes les unités utilisées dans une fonction de sécurité doivent être prises en compte dans le calcul des caractéristiques de sécurité.



INFORMATION

Les valeurs SIL / PL d'une fonction de sécurité **ne** sont identiques aux valeurs SIL / PL des appareils utilisés et peuvent varier par rapport à celles-ci. Pour le calcul des valeurs SIL / PL de la fonction de sécurité, nous recommandons l'outil logiciel PAScal.

Se référer à la version des normes en vigueur au 2010-07.

Lebensdauerkurve


Die Lebensdauerkurven geben an, ab welcher Schaltspielzahl mit verschleißbedingten Ausfällen gerechnet werden muss. Der Verschleiß wird vor allem durch die elektrische Belastung verursacht, der mechanische Verschleiß ist vernachlässigbar.

Service life graph

The service life graphs indicate the number of cycles from which failures due to wear must be expected. The wear is mainly caused by the electrical load; the mechanical load is negligible.

Courbe de durée de vie

Les courbes de durée de vie indiquent à partir de quel nombre de manœuvres il faut s'attendre à des défaillances liées à l'usure. La charge électrique est la cause principale de l'usure, l'usure mécanique étant négligeable.



Beispiel:

Induktive Last: 2 A
Gebrauchskategorie: AC15
Lebensdauer der Kontakte: 400 000

Schaltspiele

Solange die zu realisierende Applikation nur eine Schaltspielzahl von weniger als 400 000 Schaltspielen erfordert, kann mit dem PFH-Wert (s. technische Daten) gerechnet werden.

Um die Lebensdauer zu erhöhen, an allen Ausgangskontakten für eine ausreichende Funkenlöschung sorgen. Bei kapazitiven Lasten sind eventuell auftretende Stromspitzen zu beachten. Bei DC-Schützen Freilaufdioden zur Funkenlöschung einzusetzen.

Example:

Inductive load: 2 A
Utilisation category: AC15
Contact service life: 400 000 cycles

Provided the application requires fewer than 400 000 cycles, the PFH value (see technical details) can be used in the calculation.

To increase the service life, sufficient spark suppression must be provided on all output contacts. With capacitive loads, any power surges that occur must be noted. With contactors, use freewheel diodes for spark suppression.

Exemple:

Charge inductive : 2 A
Catégorie d'utilisation : AC15
Durée de vie des contacts : 400 000 manœuvres


Tant que l'application à réaliser requiert un nombre de manœuvres inférieur à 1 000 000, on peut se fier à la valeur PFH (voir les caractéristiques techniques).

Assurez-vous qu'il y ait une extinction d'arc suffisante sur tous les contacts de sortie afin d'augmenter la durée de vie. Faites attention à l'apparition de pointes de courant en cas de charges capacitatives. En cas de contacteurs DC, utilisez des diodes de roue libre pour l'extinction des étincelles.

Bestelldaten/Order reference/Caractéristiques

Typ/ Type/ Type	Merkmale/ Features/ Caractéristiques		Klemmen/ Terminals/ Borniers	Bestell-Nr./ Order no./ Référence
P2HZ X4P C	24 V AC		Federkraftklemmen/spring-loaded terminals/borniers à ressort	787 354
P2HZ X4P	24 V AC		Schraubklemmen/screw terminals/borniers à vis	777 354
P2HZ X4P C		24 V DC	Federkraftklemmen/spring-loaded terminals/borniers à ressort	787 355
P2HZ X4P		24 V DC	Schraubklemmen/screw terminals/borniers à vis	777 355

Abmessungen in mm (")/Dimensions in mm (")/Dimensions en mm (")



Steckbare Klemmen abziehen

Schraubendreher in Gehäuseaussparung hinter der Klemme ansetzen und Klemme herausheben.

Klemmen **nicht** an den Kabeln abziehen!

Remove plug-in terminals


Insert screwdriver into the cut-out of the housing behind the terminal and lever the terminal.

Do not remove the terminals by pulling the cables!

Démonter les borniers débrochables

Placer un tournevis derrière les bornes et sortir le bornier.

Ne pas retirer les borniers en tirant sur les câbles !



Abziehen der Klemmen am Beispiel einer Schraubklemme

How to remove the terminals using a screw terminal as an example

Démontage d'un bornier à vis

EG-Konformitätserklärung:

Diese(s) Produkt(e) erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen des europäischen Parlaments und des Rates.

Die vollständige EG-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.pilz.com
Bevollmächtigter: Norbert Fröhlich,
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2,
73760 Ostfildern, Deutschland

EC Declaration of Conformity:

This (these) product(s) comply with the requirements of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council on machinery.

The complete EC Declaration of Conformity is available on the Internet at www.pilz.com
Authorised representative: Norbert Fröhlich,
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2,
73760 Ostfildern, Germany

Déclaration de conformité CE :

Ce(s) produit(s) satisfait (satisfont) aux exigences de la directive 2006/42/CE relative aux machines du Parlement Européen et du Conseil.

Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur notre site internet www.pilz.com
Représentant : Norbert Fröhlich,
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2,
73760 Ostfildern, Allemagne

► Technischer Support
+49 711 3409-444

► ...
In vielen Ländern sind wir durch unsere Tochtergesellschaften und Handelspartner vertreten.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf.

► Technical support
+49 711 3409-444

► ...
In many countries we are represented by our subsidiaries and sales partners.

Please refer to our Homepage for further details or contact our headquarters.

► Assistance technique
+49 711 3409-444

► ...
Nos filiales et partenaires commerciaux nous représentent dans plusieurs pays.

Pour plus de renseignements, consultez notre site internet ou contactez notre maison mère.

► www
www.pilz.com

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Germany
Telephone: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

► E Instrucciones de uso
 ► I Istruzioni per l'uso
 ► NL Gebruiksaanwijzing



Prescripciones de seguridad

- El dispositivo tiene que ser instalado y puesto en funcionamiento exclusivamente por personas que estén familiarizadas tanto con estas instrucciones de uso como con las prescripciones vigentes relativas a la seguridad en el trabajo y a la prevención de accidentes. Hay que observar tanto las prescripciones VDE como las prescripciones locales, especialmente en lo que se refiere a las medidas de protección.
- Durante el transporte, el almacenaje y el funcionamiento hay que atenerse a las condiciones conforme a EN 60068-2-6 (ver datos técnicos).
- Se pierde toda garantía en caso de que se abra la carcasa o se lleven a cabo modificaciones por cuenta propia.
- Montar el dispositivo dentro de un armario de distribución; en caso contrario es posible que el polvo y la suciedad puedan afectar el funcionamiento.
- Hay que cuidar de que haya un conexionado de seguridad suficiente en todos los contactos de salida con cargas capacitivas e inductivas.
- El dispositivo de mando a dos manos y las partes del control de la prensa conectadas delante y detrás tienen que cumplir las prescripciones VDE pertinentes y las reglas de seguridad EN 574, EN 692 y EN 693.
- La tensión de alimentación del relé de mando a dos manos sólo debe conectarse detrás del dispositivo de desconexión en conformidad con el art. 9 VBG 7n5.1/2.
- No tender el cable de conexión entre el P2HZ X4P y los pulsadores, inmediatamente junto a líneas de corriente de alta tensión; en tal caso podrían producirse perturbaciones a causa de acoplamientos inductivos y capacitivos.
- Debido a las reducidas corrientes hay que utilizar contactos de pulsador con oro laminado.
- Sólo se permite conectar el dispositivo como en los ejemplos de conexión del capítulo "Aplicaciones".

Campo de aplicación adecuado

P2HZ X4P satisface los requerimientos del tipo III C según EN 574. El relé de mando a dos manos obliga al operario de una prensa a mantener las manos fuera de la zona de peligro mientras que tiene lugar el movimiento peligroso de cierre, con objeto de evitar lesiones en las manos.

El P2HZ X4P es adecuado para el montaje como **módulo de simultaneidad** en controles de prensas para trabajar metales y puede ser utilizado como dispositivo de protección de las manos en conformidad con las reglas técnicas

- Prensas mecánicas (EN 692)
- Prensas hidráulicas (EN 69)
- o bien en
- Circuitos de seguridad según EN 60204-1; VDE 0113-1.



Norme di sicurezza

- Il dispositivo può venire installato e messo in funzione solo da persone che conoscono bene le presenti istruzioni per l'uso e le disposizioni vigenti relative alla sicurezza di lavoro e all'antinfortunistica. Osservare le disposizioni della VDE nonché le norme locali, soprattutto per quanto riguarda le misure preventive di protezione.
- Durante il trasporto, l'immagazzinamento e il funzionamento attenersi alle condizioni prescritte dalla norma EN 60068-2-6 (v. Dati tecnici).
- Se viene aperto l'alloggiamento oppure se vengono apportate delle modifiche in proprio decade qualsiasi diritto di garanzia.
- Montare il dispositivo in un armadio elettrico; altrimenti la polvere e l'umidità possono pregiudicare le funzioni.
- Occorre dotare tutti i contatti di uscita dei carichi capacitivi e inindutivi con un circuito di sicurezza sufficiente.
- Il comando bimanuale e le parti del comando della pressa collegate devono rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza EN 574, EN 692 e EN 693.
- La tensione di alimentazione del relè bimanuale può solo essere collegata dopo il dispositivo d'interruzione secondo le prescrizioni § 9 VBG 7n5.1/2.
- Non posare i cavi di collegamento tra il P2HZ X4P e i pulsanti vicino a cavi di corrente forte, per evitare interferenze inductive o capacitive.
- Per evitare basse correnti i contatti dei pulsanti devono essere dorati.
- Il dispositivo può essere collegato solo come indicato negli esempi di connessione al capitolo "Applicazioni".

Uso previsto

Il P2HZ X4P rispetta i requisiti della norma EN 574 Tipo III C. Il relè bimanuale obbliga l'operatore di una pressa a mantenere le mani all'esterno della zona pericolosa durante il movimento di chiusura della macchina per evitare ferite alle mani. Il P2HZ X4P deve essere montato in sistemi di controllo per prese destinate alla lavorazione dei metalli **per garantire la funzione di simultaneità**. Il dispositivo può essere utilizzato come dispositivo per la protezione delle mani secondo le prescrizioni delle norme tecniche

- prese meccaniche (EN 692)
- prese idrauliche (EN 693)
- oppure in
- circuiti elettrici di sicurezza secondo la norma EN 60204-1, VDE 0113-1.



Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen door personen die vertrouwd zijn met deze gebruiksaanwijzing en met de geldende voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie. Neem de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en de plaatselijke voorschriften in acht, in het bijzonder m.b.t. de veiligheidsmaatregelen.
- Neemt u bij transport, bij opslag en in bedrijf de richtlijnen volgens EN 60068-2-6 in acht (zie technische gegevens).
- Het openen van de behuizing of het eigenmachtig veranderen van de schakeling heeft verlies van de garantie tot gevolg.
- Monteert u het apparaat in een schakelkast. Stof en vochtigheid kunnen anders de werking nadelig beïnvloeden.
- Zorg bij capacitive of inductieve belasting van de uitgangscontacten voor adequate contactbeschermingsmaatregelen.
- De schakeling van de tweehandenbediening en de voor- en nageschakelde delen van de persbesturing moeten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en de veiligheidsregels EN 574, EN 692 en EN 693.
- De voedingsspanning van het tweehandenbedieningsrelais mag alleen aangesloten worden na de uitschakelvoorziening volgens § 9 VBG 7n5.1/2.
- Leg de verbindingskabels tussen de PNOZ X4P en de knoppen niet direct naast sterkstroomkabels; er zouden anders inkoppelingen van inductieve en capacitive storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik wegens de geringe stroomsterkte knopcontacten met goudlaag.
- Het apparaat mag alleen zoals in de aansluitvoorbeelden in het hoofdstuk "Toepassingsgebieden" aangesloten worden.

Gebruik volgens de voorschriften

P2HZ X4P voldoet aan de eis volgens EN 574 type III C. Het tweehandenbedieningsrelais dwingt de bediener van een pers om de handen buiten de gevaarlijke zone te houden tijdens de gevaarlijke sluitbeweging. Zo worden verwondingen aan de handen vermeden. P2HZ X4P is geschikt om als **gelijktijdig-heidscontrole** in besturingen voor personen in de metaalbewerking ingebouwd te worden. Het apparaat kan als voorziening ter bescherming van de handen volgens de technische normen

- mechanische personen (EN 692)
- hydraulische personen (EN 693)
- of in
- veiligheidscircuits volgens EN 60204-1, VDE 0113-1

 gebruikt worden.

Se entiende como aplicación no correcta, en particular:

- toda modificación constructiva, técnica o eléctrica de un producto
- el uso de un producto fuera de las zonas descritas en la documentación del mismo
- todo uso diferente de los datos técnicos documentados.

Descripción del dispositivo

El relé de mando a dos manos está montado dentro de una carcasa S-99. La tensión de alimentación es de 24 V DC o bien 24 V AC.

Características:

- Salidas de relé:
3 contactos de seguridad (normalmente abiertos) y un contacto auxiliar (normalmente cerrado), de guiado mecánico
 - Indicador de estado para el relé de salida y la tensión de alimentación
 - Circuito de realimentación para la supervisión de los contactores externos
- El relé de mando a dos manos cumple con los siguientes requerimientos de seguridad:
- El cableado está estructurado de modo redundante con autosupervisión
 - La instalación de seguridad permanece activa incluso si falla uno de los componentes
 - El circuito evita otra carrera de prensa en caso de
 - fallo del relé
 - fusión de un contacto
 - defecto de la bobina de un relé
 - rotura de línea
 - cortocircuito

Tra gli utilizzzi non previsti in particolare

- qualsiasi modifica strutturale, tecnica o elettrica di un prodotto
- l'impiego del prodotto al di fuori dei settori descritti nella documentazione del prodotto
- un utilizzo che si discosta dai dati tecnici documentati.

Als niet volgens de voorschriften gelden in het bijzonder:

- elke bouwkundige, technische of elektrische wijziging van een product
- het gebruik van een product buiten de bereiken die in deze productdocumentatie beschreven zijn
- een gebruik dat afwijkt van de gedocumenteerde gegevens.

Descrizione

Il relè bimanuale è inserito in un alloggiamento S-99. La tensione di alimentazione è di 24 V DC o 24 V AC.

Caratteristiche:

- uscite relè:
3 contatti di sicurezza (NA) e un contatto ausiliario (NC) con contatti guidati
 - visualizzazione di stato per il relè di uscita e la tensione di alimentazione
 - circuito di retroazione per il controllo di relè esterni
- Il relè bimanuale risponde ai seguenti requisiti di sicurezza:
- il circuito è strutturato in modo ridondante con autocontrollo
 - il dispositivo di sicurezza funziona anche in caso di guasto di un componente
 - il circuito impedisce un'ulteriore corsa della pressa in caso di
 - errore di un relè
 - saldatura di un contatto
 - difetto della bobina di un relè
 - interruzione di conduttore
 - cortocircuito

Apparaatbeschrijving

Het tweehandenbedieningsrelais is in een S-99-behuizing ondergebracht. De voedingsspanning bedraagt 24 V DC of 24 V AC.

Kenmerken:

- Relaisuitgangen:
3 veiligheidscontacten (maakcontacten) en 1 hulpcontact (verbreekcontact), mechanisch gedwongen
 - Statusweergave voor uitgangsrelais en voedingsspanning
 - Terugkoppelcircuit voor de bewaking van externe magneetschakelaars
- Het tweehandenbedieningsrelais voldoet aan de volgende veiligheidseisen:
- De schakeling is redundant met zelf-bewaking opgebouwd.
 - Ook bij uitval van een component blijft de veiligheidsschakeling werken
 - De schakeling voorkomt een verdere persslag bij
 - falen van een relais
 - verkleven van een contact
 - spoeldefect van een relais
 - kabelbreuk
 - kortsluiting

A: Lógica de control/Logica di comando/
Besturingslogica
CH1: canal 1/canale 1/kanaal 1
CH2: canal 2/canale 2/kanaal 2




Fig. 1: Esquema de conexiones internas/
Schema connessioni interno/Intern schema

Descripción del funcionamiento

El relé de mando a dos manos tiene que activarse accionando dos pulsadores simultáneamente. Al soltar uno o ambos pulsadores, se interrumpe la orden de control de cerrar la prensa. El movimiento de cierre puede iniciarse de nuevo sólo después de que ambos pulsadores hayan retornado a su posición de partida (soltándolos) y hayan sido entonces accionados de nuevo.

Después de conectar la tensión de alimentación U_B y de cerrar el circuito de realimentación Y1-Y2, el dispositivo se encuentra listo para el servicio. El LED "POWER" se ilumina.

- Si se accionan ambos pulsadores "simultáneamente", es decir, dentro de 0,5 s, entonces los dos relés de salida K1 y K2 se ponen en posición de trabajo y los contactos de seguridad 13-14/23-24/33-34 se cierran, el contacto auxiliar 41-42 se abre. Los LEDs "CH.1" y "CH.2" se iluminan.

Descrizione del funzionamento

Il relè bimanuale deve essere attivato con la pressione simultanea di due pulsanti. Con il rilascio di uno o di entrambi i pulsanti viene interrotto l'impulso di comando per la chiusura della pressa. Il movimento può nuovamente essere attivato dopo che entrambi i pulsanti sono tornati nella posizione di partenza (o sono stati rilasciati) e nuovamente premuti.

In presenza della tensione di alimentazione U_B e la chiusura del circuito di retroazione Y1-Y2 il dispositivo è pronto per il funzionamento. Il LED "POWER" è acceso.


- Se i pulsanti vengono azionati "contemporaneamente", cioè entro 0,5 s, entrambi i relè di uscita K1 e K2 passano in posizione di lavoro, i contatti di sicurezza 13-14/23-24/33-34 si chiudono e il contatto ausiliario 41-42 si apre. I LED "CH.1" e "CH.2" si accendono.

Functiebeschrijving

Het tweehandenbedieningsrelais wordt geactiveerd door de twee knoppen gelijktijdig te bedienen. Het onderbreekt bij het loslaten van een of beide knoppen het besturingscommando voor het sluiten van de pers. De sluitbeweging kan pas weer worden ingeleid nadat beide knoppen terug in hun uitgangspositie zijn teruggekeerd (losgelaten) en opnieuw bediend worden. Na aansluiten van de voedingsspanning U_B en sluiten van het terugkoppelcircuit Y1-Y2 is het apparaat startklar. De LED "POWER" licht op.

- Als de beide knoppen "gelijktijdig", d.w.z. binnen 0,5 s bediend worden, worden de beide uitgangsrelais K1 en K2 bekrachtigd en sluiten de veiligheidscontacten 13-14/23-24/33-34; het hulpcontact 41-42 wordt geopend. De LED's "CH.1" en "CH.2" lichten op.

- Los relés de salida **no se excitan** en caso de que
 - sólo se accione un elemento de manejo,
 - no se dé la simultaneidad,
 - el circuito de realimentación esté aún abierto.
 - Si se suelta un elemento de manejo después de haber accionado ambos simultáneamente, uno de los relés de salida se desexcita de nuevo. Los contactos de seguridad de guiado forzado 13-14/ 23-24/33-34 se abren y el contacto auxiliar 41-42 se cierra. El LED "CH.1" o bien el "CH.2" está apagado.
 - Activar de nuevo: los relés de salida se vuelven a excitar sólo después de que hayan sido soltados ambos elementos de manejo y de que hayan sido accionados simultáneamente una vez más.
- I relè di uscita **non passano in posizione di lavoro** se:
 - viene premuto un solo elemento di comando
 - il periodo di simultaneità è stato superato
 - il circuito di retroazione è ancora aperto
 - Se dopo l'azionamento simultaneo uno dei pulsanti viene rilasciato, un relè di uscita si disattiva nuovamente. I contatti di sicurezza con contatti guidati 13-14/ 23-24/33-34 si aprono e il contatto ausiliario si chiude 31-32. Il LED "CH.1" o "CH.2" è spento.
 - Riattivazione: i relè di uscita scattano nuovamente quando entrambi i pulsanti vengono rilasciati e nuovamente azionati contemporaneamente.
- De uitgangsrelais **komen niet** op, als
 - er maar één bedieningselement bediend wordt
 - het tijdsinterval voor gelijktijdigheid overschreden wordt
 - het terugkoppelcircuit nog open is
 - Als na het gelijktijdige bedienen een bedieningselement losgelaten wordt, valt een uitgangsrelais weer af. De mechanisch gedwongen veiligheidscontacten 13-14/23-24/33-34 gaan open en het hulpcontact 41-42 sluit. De LED "CH.1" dan wel "CH.2" is uit.
 - Opnieuw activeren: De uitgangsrelais komen pas weer op, als beide bedieningselementen losgelaten en opnieuw gelijktijdig bediend worden.



Montaje

El relé de mando a dos manos tiene que ser montado dentro de un armario de distribución con un grado de protección de IP54 como mínimo. El dispositivo dispone en su parte trasera de un elemento de encaje para fijarlo a una guía normalizada. Al montarlo en una guía normalizada vertical (35 mm) hay que asegurar el dispositivo por medio de un elemento de soporte, tal como un tope o un ángulo final. En relación al montaje del pulsador de mando a dos manos y a las medidas contra la derivación, consultar la EN 574, sección 8.

¡ATENCIÓN!

La distancia de los pulsadores del relé de mando a dos manos con respecto al lugar de peligro más próximo tiene que ser lo suficientemente grande como para que, después de soltar sólo uno de los pulsadores, el movimiento peligroso se interrumpe antes de que el operario alcance el lugar de peligro o antes de que el operario pueda meter la mano en el lugar de peligro (véase la EN ISO 13855 "Velocidad brazo-mano").

Montaggio

Il relè bimanuale deve venire montato in un armadio elettrico con un grado di protezione di almeno IP54. Per il fissaggio su di una barra DIN il dispositivo è dotato di un rilievo sul retro. Al montaggio fissare il dispositivo su una guida verticale (35 mm) a mezzo di un supporto quale p. es. staffa di fissaggio o angolo terminale. Per quanto riguarda l'installazione e le precauzioni contro il mancato utilizzo dei pulsanti a due mani consultare la norma EN 574 paragrafo 8.

ATTENZIONE!

I pulsanti del relè bimanuale devono trovarsi ad una sufficiente distanza dalla zona di pericolo più vicina affinché il rilascio anche di uno solo dei pulsanti provochi l'interruzione del movimento pericoloso prima che l'operatore possa raggiungere o intervenire nella zona in questione (vedere EN ISO 13855 "Velocità mano-braccio").

Montage

Het tweehandenbedieningsrelais moet worden ingebouwd in een schakelkast die minimaal voldoet aan beschermingsgraad IP54. Bevestiging op een DIN-rail is mogelijk via de daarvoor bestemde relaivoet op de achterzijde van het apparaat. Bij montage op een verticale draagrail (35 mm) moet het apparaat worden vastgezet met een eindsteun. Zie voor het monteren van de tweehandenbedieningsknoppen en maatregelen tegen omzeiling EN 574 paragraaf 8.

LET OP!

De afstand van de knoppen van het tweehandenbedieningsrelais tot de dichtstbijzijnde gevaarlijke zone moet zo groot zijn, dat bij het loslaten van ook maar één van de knoppen de gevaarlijke beweging onderbroken wordt, voordat de bediener de gevaarlijke zone kan bereiken of erin kan grijpen (zie EN ISO 13855 "hand-armsnelheid").

Puesta en marcha

Al poner en marcha el dispositivo hay que tener en cuenta:

- **Sólo los contactos de salida 13-14/23-24/33-34 son contactos de seguridad.** El contacto de salida 41-42 es un contacto auxiliar (p. ej. para visualización o para movimiento hacia arriba no peligroso).
- **Conectar un fusible antes de los contactos de salida (véanse datos técnicos) con objeto de evitar que los contactos (F1, F2) se suelden.**
- Equipar la regleta de bornes del armario de distribución con bornes adicionales para la tensión de alimentación.
- Utilizar alambre de cobre con una resistencia a la temperatura de 60/75 °C para las líneas.
- No conectar corrientes pequeñas con contactos a través de los cuales se han conducido anteriormente grandes corrientes.
- La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas de tensiones de funcionamiento bajas con separación eléctrica segura (SELV, PELV) según VDE 0100, parte 410.
- Cálculo de la longitud máx. de línea I_{\max} en el circuito de entrada:

$$I_{\max} = \frac{R_{l_{\max}}}{R_l / \text{km}}$$

$R_{l_{\max}}$ = resistencia máxima del total de la línea (ver datos técnicos)

R_l / km = resistencia de línea/km

- Respetar sin falta las indicaciones del capítulo "Datos técnicos".

Desarrollo:

- Aplicar tensión de alimentación U_B en los bornes A1 (L+/L1) y A2 (L-/N).

La tensión de alimentación tiene que ser desconectada con la tensión de accionamiento de la máquina (presa). Circuito de realimentación:

Puentear Y1-Y2 o contactores externos.

- Circuito de entrada

- Pulsador 1: conectar el contacto normalmente cerrado entre S11-S32 y el contacto normalmente abierto entre S11-S33.
- Pulsador 2: conectar el contacto normalmente cerrado entre S21-S33 y el contacto normalmente abierto entre S21-S32.

Los contactos de seguridad 13-14/23-24/33-34 están abiertos, el contacto auxiliar 41-42 está cerrado.

Errores - Fallos

Por motivos de seguridad, el dispositivo no se puede arrancar cuando se presentan los fallos siguientes:

- Contactos fundidos
- Bobina defectuosa
- Rotura de línea
- Cortocircuito p. ej. entre los pulsadores
- No se cumple la simultaneidad

Messa in funzione

Alla messa in funzione occorre considerare quanto segue:

- **Solo i contatti di uscita 13-14/23-24/33-34 sono contatti di sicurezza. Il contatto di uscita 41-42 è un contatto ausiliario (p. es. visualizzazione o movimento di avanzamento non pericoloso).**
- Per evitare la saldatura dei contatti, collegare un fusibile (véanse datos técnicos) prima dei contatti di uscita (F1, F2, F3) per evitare la saldatura dei contatti.
- Applicare morsetti addizionali per la tensione di alimentazione alla morsettiera di entrata dell'armadio elettrico.
- Per i cavi utilizzare materiale in filo di rame con una resistenza termica intorno ai 60/75 °C.
- Non commutare piccole correnti con contatti attraverso i quali sono state commutate in precedenza alte correnti.
- L'alimentatore deve essere conforme alle prescrizioni per le basse tensioni funzionali con separazione elettrica di sicurezza (SELV, PELV) secondo VDE 0100, parte 410.
- Calcolo della lunghezza max. cavo I_{\max} nel circuito di ingresso:

$$I_{\max} = \frac{R_{l_{\max}}}{R_l / \text{km}}$$

$R_{l_{\max}}$ = mass. resistenza del cavo totale (v. Dati tecnici)

R_l / km = resistenza del cavo/km

- Attenersi assolutamente alle indicazioni riportate al capitolo "Dati tecnici".

Procedura:

- Applicare la tensione di alimentazione U_B ai morsetti A1 (L+/L1) e A2 (L-/N). La tensione di alimentazione non deve essere collegata con l'energia motrice del macchinario pressa.
- Circuito di retroazione: collegare ponticello a Y1-Y2 o relè esterni.
- Circuito d'ingresso
 - Pulsante 1: collegare il contatto NC tra S11-S32 e il contatto NA tra S11-S33
 - Pulsante 2: collegare il contatto NC tra S21-S33 e il contatto NA tra S21-S32

I contatti di sicurezza 13-14/23-24/33-34 sono aperti, il contatto ausiliario 41-42 è chiuso.

Errori - Guasti

Per ragioni di sicurezza il dispositivo non può essere attivato in presenza dei seguenti problemi:

- contatti saldati
- bobina difettosa
- interruzione di conduttore
- cortocircuito p. es. tra i pulsanti
- mancato mantenimento della simultaneità

Ingebruikneming

Neem bij ingebruikneming het volgende in acht:

- **Alleen de uitgangscontacten 13-14/23-24/33-34 zijn veiligheidscontacten.** Uitgangscontact 41-42 is een hulp-contact (b.v. voor signalering of de ongevaarlijke beweging omhoog).
- **Uitgangscontacten afzekerken (zie technische gegevens) om het verkleven van de contacten te voorkomen (F1, F2, F3).**
- Voorzie de ingangsklemlijst van de schakelkast van extra klemmen voor de voedingsspanning.
- Kabelmateriaal van koperdraad met een temperatuurbestendigheid van 60/75 °C gebruiken.
- Geen geringe stroomsterken via contacten schakelen die tevoren grote stroomsterken verwerkt hebben.
- De netvoeding dient aan de voorschriften voor functionele laagspanning met veilige elektrische scheiding (SELV, PELV) volgens VDE 0100, deel 410 te voldoen.
- Berekening van de max. kabellengte I_{\max} in het ingangscircuit:

$$I_{\max} = \frac{R_{l_{\max}}}{R_l / \text{km}}$$

$R_{l_{\max}}$ = max. weerstand

totale kabel (zie technische gegevens)

R_l / km = kabelweerstand/km

- Aanwijzingen in het hoofdstuk "Technische gegevens" beslist opvolgen.

Procedure:

- Voedingsspanning U_B op klemmen A1 (L+/L1) en A2 (L-/N) aansluiten.

De voedingsspanning moet met de aandrijvingsenergie van de machine (pers) afgeschakeld worden.

- Terugkoppelcircuit:

Brug op Y1-Y2 of contacten van externe magneetschakelaars aansluiten.

- Ingangscircuit

- Knop 1: verbreekcontact tussen S11-S32 en maakcontact tussen S11-S33 aansluiten

- Knop 2: verbreekcontact tussen S21-S33 en maakcontact tussen S21-S32 aansluiten

De veiligheidscontacten 13-14/23-24/33-34 zijn geopend, het hulpcontact 41-42 is gesloten.

Fouten - Storungen

Het apparaat kan om veiligheidsredenen bij de volgende fouten niet gestart worden:

- Verkleefde contacten
- Defective spool
- Kabelbreuk
- Kortsleutung, b.v. tussen de knoppen
- Niet aanhouden van de gelijktijdigheid

Aplicaciones

Conectar el aparato sólo como se describe en los ejemplos siguientes.

Carga de contacto, ver datos técnicos

Protección de los contactos F1 F2 F3 ver datos técnicos.

Fig. 3: los contactos auxiliares en fila para Y1-Y2; K5, K6 y K7 tienen que ser contactores de guiado mecánico.

Fig. 4: conectar válvulas con líneas separadas (redundancia).

Fig. 5: al conectar cargas inductivas tales como relés y contactores, hay que conectar un elemento de amortiguación de chispas paralelamente a la inductividad.

No conectarlo paralelamente al contacto de salida.

CA: amortiguación de chispas p. ej. mediante elemento RC

CC: amortiguación de chispas p. ej. mediante diodo de barre.

Fig. 6: F4 mÍn. 1 A máx. en dependencia de la sección de cable y de los pulsadores.

Applicazioni

Collegare il dispositivo solo come indicato negli esempi seguenti!

Vedere dati tecnici per il carico dei contatti

Protezione dei contatti F1, F2 e F3 vedere dati tecnici.

Fig. 3: i contatti ausiliari in serie con Y1-Y2; K5 K6 e K7 devono essere contattori con contatti guidati.

Fig. 4: collegare le valvole con cavi separati (ridondanza)

Fig. 5: in caso di comando di carichi inductive come relè o contattori deve essere collegato un elemento di soppressione arco parallelamente sul carico.

Non parallelo al contatto di uscita!

AC: soppressione arco p. es. tramite elemento RC

DC: soppressione arco p. es. tramite diodo di protezione

Fig. 6: F4 min. 1 A, max. in base alla sezione trasversale del cavo e ai pulsanti

Toepassingen

Apparaat alleen aansluiten volgens de beschrijvingen in de volgende voorbeelden!

Contactbelasting zie Technische gegevens

Contactbeveiliging F1, F2 en F3 zie

technische gegevens

Fig. 3: Hulpcontacten in serie met Y1-Y2; K5, K6 en K7 moeten mechanisch gedwongen magneetschakelaars zijn.

Fig. 4: Ventilen met aparte kabels aansluiten (redundantie)

Fig. 5: Bij het schakelen van inductieve belastingen zoals relais of magneetschakelaars moet een vonkblus-schakeling parallel aan de inductieve belasting worden geschakeld.

Niet parallel aan het uitgangscontact schakelen!

AC: Vonkblussing b.v. met RC-schakeling

DC: Vonkblussing b.v. met vrijloopdiode

Fig. 6: F4 min. 1 A; max. afhankelijk van kabeldoorsnede en de knoppen




Fig. 3: Excitación bicanal; 3 S/
Comando a tre canali; 3 S/
Driekanalige aansturing; 3 S




Fig. 4: Excitación de una carga/
Controllo di un solo carico/
Aansturing van een belasting




Fig. 5: Amortiguación de chispas/
Soppressione dell'arco/
Vonkblussing




Fig. 6: Ejemplo de conexión/Esempio di collegamento/Aansluitvoorbeeld

Datos técnicos	Dati tecnici	Technische gegevens
Datos eléctricos	Dati elettrici	Elektrische gegevens
Tensión de alimentación U_B	Tensione di alimentazione U_B	Voedingsspanning U_B AC: 24 V DC: 24 V
Tolerancia de tensión	Tolleranza di tensione	Spanningstolerantie -15 ... +10 %
Consumo de energía con U_B	Potenza assorbita con U_B	Opgenomen vermogen bij U_B AC: 4 VA DC: 2,5 W
Rango de frecuencia	Campo di frequenza	Frequentiebereik AC: 50 ... 60 Hz
Ondulación residual	Ondulazione residua	Rimpelspanning DC: 10 %
Tensión y corriente en Circuito de entrada	Tensione e corrente su Circuito d'ingresso	Spanning en stroom op Ingangscircuit
Contacto normalmente cerrado:	Contatto NC:	Verbreekcontact:
U_B AC	U_B AC	U_B AC
U_B DC	U_B DC	U_B DC
Contacto normalmente abierto:	Contatto NA:	Maakcontact:
Circuito de realimentación	Circuito retroazione	Terugkoppelcircuit
U_B AC	U_B AC	U_B AC
U_B DC	U_B DC	U_B DC
Número de contactos de salida	Numero dei contatti di uscita	Aantal uitgangscontacten
Contactos de seguridad (NA)	Contatti di sicurezza (NA)	Veiligheidscontacten (M)
Contacto auxiliar (NC)	Contatto ausiliario (NC)	Hulpcontact (V)
Categoría de uso según EN 60947-4-1	Categoría d'uso secondo EN 60947-4-1	Gebruikscategorie volgens EN 60947-4-1
Contactos de seguridad	Contatti di sicurezza	Veiligheidscontacten
EN 60947-5-1 (DC13: 6 ciclos/Min)	EN 60947-5-1 (DC13: 6 cicli di commutazione/min)	EN 60947-5-1(DC13: 6 schakelingen/min.)
Contactos de seguridad	Contatti di sicurezza	Veiligheidscontacten
Contacto auxiliar	Contatto ausiliario	Hulpcontact
EN 60947-5-1 (DC13: 6 ciclos/Min)	EN 60947-5-1 (DC13: 6 cicli di commutazione/min)	EN 60947-5-1(DC13: 6 schakelingen/min.)
Contactos de seguridad	Contatti di sicurezza	Veiligheidscontacten
Contacto auxiliar	Contatto ausiliario	Hulpcontact
Corriente térmica convencional	Corrente termica convenzionale	Conventionele thermische stroom
Material de los contactos	Materiale di contatto	Contactmateriaal
Protección externa de los contactos según EN 60947-5-1 ($I_k = 1$ kA)	Fusible dei contatti, esterno, secondo norma EN 60947-5-1 ($I_k = 1$ kA)	Contactafzekering extern volgens EN 60947-5-1 ($I_k = 1$ kA)
Contactos de seguridad:	Contatti di sicurezza:	Veiligheidscontacten:
fusible de acción rápida	Fusibile rapido	Smeltzekering snel
fusible de acción lenta	Fusibile ritardato	Smeltzekering traag
fusible automático	Interruttore automatico	Zekeringautomaat
característica	Caratteristiche	Karakteristiek
Contacto auxiliar:	Contatto ausiliario:	Hulpcontact:
fusible de acción rápida	Fusibile rapido	Smeltzekering snel
fusible de acción lenta	Fusibile ritardato	Smeltzekering traag
fusible automático	Interruttore automatico	Zekeringautomaat
característica	Caratteristiche	Karakteristiek
Resistencia máxima del total de la línea $R_{l\max}$ (Circuitos de entrada)	Resistenza totale del conduttore max. $R_{l\max}$ (circuiti d'ingresso)	Max. weerstand totale kabel $R_{l\max}$ (ingangscircuits)
Datos característicos de técnica de seguridad	Dati tecnici di sicurezza	Veiligheidstechnische kengetallen
PL según EN ISO 13849-1:2008	PL secondo EN ISO 13849-1:2008	PL volgens EN ISO 13849-1:2008
Categoría según EN ISO 13849-1	Categoria secondo EN ISO 13849-1	Categorie volgens EN ISO 13849-1
SIL CL según EN IEC 62061	SIL CL secondo EN IEC 62061	SIL CL volgens EN IEC 62061
PFH según EN IEC 62061	PFH secondo EN IEC 62061	PFH volgens EN IEC 62061
SIL según IEC 61511	SIL secondo IEC 61511	SIL volgens IEC 61511
PFD según IEC 61511	PFD secondo IEC 61511	PFD volgens IEC 61511
EN ISO 13849-1:2008 T _M [año]	EN ISO 13849-1:2008 T _M [anno]	EN ISO 13849-1:2008 T _M [jaar]
Tiempos	Tempi	Tijden
Retardo a la desconexión (tiempo de respuesta según EN 574)	Ritardo di sgancio (tempo di risposta secondo norma EN 574)	Afvalvertraging (aansprekijd volgens EN 574)
Contacto normalmente cerrado:	Contatto NC:	Verbreekcontact:
Contacto normalmente abierto:	Contatto NA:	Maakcontact:
Tiempo de recuperación	Tempo di ripristino	Resetijd
Simultaneidad canal 1 y 2	Simultaneità canali 1 e 2	Gelijkijdigheid kanaal 1 en 2
Medio ambiente	Dati ambientali	Omgevingscondities
CEM	CEM	EMC
Vibraciones según EN 60068-2-6	Oscillazioni secondo la norma EN 60068-2-6	Trillingsbestendigheid volgens EN 60068-2-6
frecuencia	Frequenza	Frequentie
amplitud	Ampiezza	Amplitude
		10 ... 55 Hz
		0,35 mm

Condiciones ambientales	Sollecitazione climatica	Klimaatcondities	EN 60068-2-78
Distancias de fuga y dispersión superficial según EN 60947-1 Grado de suciedad Categoría de sobretenión	Caratteristiche dielettriche secondo la norma EN 60947-1 Grado di contaminazione Categoria di sovratensione	Lucht- en kruipwegen volgens EN 60947-1 Vervuylingsgraad Oversturingscategorie	2 III
Tensión de aislamiento de dimensionado	Tensione nominale di isolamento	Nominale isolatiespanning	250 V
Resistencia tensión transitoria de dimensionado	Tensione di tenuta agli urti	Nominale stoetspanningbestendigheid	4 kV
Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	Omgevingstemperatuur	-25 ... +55 °C
Temperatura de almacenaje	Temperatura di magazzinaggio	Opslagtemperatuur	-40 ... +85 °C
Tipo de protección Recinto de montaje (p. ej. armario de distribución) carcasa zona de bornes	Grado di protezione Spazio di montaggio (p. es. quadro elettrico ad armadio) Custodia Zona morsetti	Beschermingsgraad Inbouwruimte (b.v. schakelkast) Behuizing Aansluitklemmen	IP54 IP40 IP20
Datos mecánicos	Dati meccanici	Mechanische gegevens	
Material de la carcasa carcasa frente	Materiale impiegato per la custodia Custodia Parte frontale	Behuizingsmateriaal Behuizing Front	PPO UL 94 V0 ABS UL 94 V0
Sección del conductor externo (bornes de tornillo) 1 conductor flexible 2 conductores de misma sección, flexible con terminal, sin revestimiento de plástico flexible sin terminal o con terminal TWIN	Sezione del cavo esterno (morsetti a vite) 1 conduttore, flessibile 2 conduttori con lo stesso diametro, flessibile con capocorda, senza manicotto di plastica flessibile senza capocorda o con capocorda TWIN	Doorsnede van de aansluitkabels (schroefklemmen) 1 draad, flexibel 2 draaden met dezelfde doorsnede, flexibel met adereindhuls, zonder kunststofhuls Flexibel zonder adereindhuls of met TWIN-adereindhuls	0,25 ... 2,5 mm ² , 24 - 12 AWG 0,25 ... 1 mm ² , 24 - 16 AWG 0,20 ... 1,5 mm ² , 24 - 16 AWG
Sección del conductor exterior (bornes de muelle) flexible sin terminal	Sezione del conduttore esterno (morsetti con molla a gabbia) flessibile senza capocorda	Doorsnede van de aansluitkabels (veerkrachtklemmen) flexibel zonder adereindhuls	0,20 ... 1,5 mm ² , 24 - 16 AWG
Carcasa con bornes de muelle longitud de pelar bornes por conexión	Custodia con morsetti con molla a gabbia Lunghezza di spelatura Prese morsetti per connessione	Behuizing met veerkrachtklemmen Afstriplengte Klemmen per aansluiting	8 mm 2
Par de apriete para los bornes de tornillo	Coppia di serraggio per i morsetti a vite	Aanhaalmoment voor schroefklemmen	0,5 Nm
Dimensiones (bornes de tornillo) Al x An x Pr	Misure (morsetti a vite) altezza x larghezza x profondità	Afmetingen (schroefklemmen) h x b x d	94 x 22,5 x 121 mm
Dimensiones (bornes de muelle) Al x An x Pr	Misure (morsetti con molla a gabbia) altezza x larghezza x profondità	Afmetingen (veerkrachtklemmen) h x b x d	101 x 22,5 x 121 mm
Posición de montaje	Posizione di montaggio	Inbouwpositie	cualquiera/a scelta/willekeurig
Peso	Peso	Gewicht	220 g



ATENCIÓN!

Respetar al pie de la letra las curvas de vida útil de los relés. Las cifras características de seguridad de las salidas de relé valen solo si se observan los valores de las curvas de vida útil.

El valor PFH depende de la frecuencia de commutación y la carga de las salida de relé. Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse independientemente de la frecuencia de commutación y de la carga porque el valor PFH tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.

En el cálculo de las cifras características de seguridad deben tenerse en cuenta todas las unidades que intervienen en una función de seguridad.



INFORMACIÓN

Los valores SIL/PL de una función de seguridad **no** son idénticos a los valores SIL/PL de los dispositivos utilizados y pueden diferir de estos. Recomendamos la herramienta de software PAScal para calcular los valores SIL/PL de la función de seguridad.

Son válidas las versiones actuales de las normas 2010-07.



ATTENZIONE!

Rispettare le curve di durata dei relè. I dati tecnici di sicurezza delle uscite a relè sono valide soltanto se vengono rispettati i valori delle curve di durata.

Il valore PFH dipende dalla frequenza di commutazione e dal carico dell'uscita a relè. Se non si superano i valori delle curve di durata, il valore PFH può essere utilizzato indipendentemente dalla frequenza di commutazione e dal carico, poiché tale valore rispetta il valore B10d del relè e le percentuali di guasto degli altri componenti.

Tutte le unità impiegate in una funzione di sicurezza devono essere tenute in considerazione in fase di calcolo dei valori nominali relativi al sistema di sicurezza.



INFO

I valori SIL/PL di una funzione di sicurezza **non** sono identici ai valori SIL/PL dei dispositivi utilizzati e possono quindi variare rispetto a questi. Per il calcolo dei valori SIL e PL della funzione di sicurezza si consiglia l'utilizzo dello strumento software PAScal.



LET OP!

Let altijd op de levensduurkrommen van de relais. De veiligheidstechnische nummers van de relaisuitgangen gelden slechts zolang de waarden van de levensduurkrommen aangehouden worden.

De PFH-waarde is afhankelijk van de schakelfrequentie en de belasting van de relaisuitgang. Zolang de levensduurkrommen niet bereikt worden, kan de aangegeven PFH-waarde onafhankelijk van de schakelfrequentie en de belasting worden gebruikt, omdat de PFH-waarde al uitgaat van de B10d-waarde van de relais en de uitvalsnelheden van de andere componenten.

Alle onderdelen van een veiligheidsfunctie dienen bij berekening van de veiligheidskenngegevens in acht te worden genomen.



INFO

De SIL-/PL-waarden van een veiligheidsfunctie **zijn niet** gelijk aan de SIL-/PL-waarden van de gebruikte apparaten en kunnen hiervan afwijken. Voor de berekening van de SIL-/PL-waarden van de veiligheidsfunctie raden wij het gebruik van de softwaretool PAScal aan.

Per le norme citate, sono applicate le versioni in vigore a 2010-07.

Van toepassing zijn de in 2010-07 actuele versies van de normen.

Curva de vida útil

Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste mecánico es insignificante.

Ejemplo:


Curva del ciclo di vita

Le curve di durata indicano da quale ciclo di commutazione è possibile che si verifichino guasti correlati all'usura. L'usura è causata principalmente dal carico elettrico, mentre l'usura meccanica è trascurabile.

Esempio:

Levensduurkrommen

De levensduurkrommen geven aan, vanaf welk aantal schakelingen met uitvallen door slijtage rekening moet worden gehouden. De slijtage wordt vooral veroorzaakt door de elektrische belasting; de mechanische slijtage is verwaarloosbaar.



Carga inductiva: 2 A

Categoría de uso: AC15

Vida útil de los contactos: 400 000 ciclos de conmutación

Mientras la aplicación para realizar necesite menos de 400 000 ciclos, puede utilizarse el valor PFH (ver "Datos técnicos") para calcular.

Prever una extinción de chispas suficiente en todos los contactos de salida para prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Carico induttivo: 2 A

Categoria di utilizzo: AC15

Ciclo di vita dei contatti: 400 000 commutazioni

Se l'applicazione da realizzare non richiede più di 400 000 cicli di commutazione è possibile utilizzare il valore PFH (v. dati tecnici).

Per prolungare il ciclo di vita, dotare tutti i contatti di uscita di una soppressione dell'arco sufficiente. Per carichi capacitivi considerare eventuali picchi di corrente. Per relè DC utilizzare diodi di protezione per la soppressione dell'arco.

Voorbeeld:

Inductieve belasting: 2 A

Gebruikscategorie: AC15

Levensduur van de contacten: 400 000 schakelingen

Zolang de te realiseren toepassing een aantal schakelingen van minder dan 400 000 vereist, kan met de PFH-waarde (z. Technische gegevens) worden gerekend.


Om de levensduur te verhogen, moet aan alle uitgangscontacten voor een adequate vonkblussing gezorgd worden. Bij capacitive belasting dienen eventueel optredende stroompieken vermeden te worden. Bij DC-magneetschakelaars vrijloopdioden voor vonkblussing gebruiken.

Datos de pedido/Dati di ordinazione/Bestelgegevens


Tipo/ Tipo/ Type	Características/ Caratteristiche/ Kenmerken		Bornes/ Morsetti/ Klemmen	Nº de pedido/ N. Ord./ Bestelnr.
P2HZ X4P C	24 V AC		borne de muelle/morsetti a molla/veerkrachtklemmen	787 354
P2HZ X4P	24 V AC		bornes de tornillo/morsetti a vite/schroefklemmen	777 354
P2HZ X4P C		24 V DC	borne de muelle/morsetti a molla/veerkrachtklemmen	787 355
P2HZ X4P		24 V DC	bornes de tornillo/morsetti a vite/schroefklemmen	777 355

Dimensiones en mm (")/Dimensioni in mm (")/Afmetingen in mm (")

Carcasa con bornes de tornillo enchufables/
Custodia con morsetti estraibili a vite/
Behuizing met steekbare Schroefklemmen/



Carcasa con bornes enchufables de muelle/
Custodia con morsetti estraibili a molla/
Behuizing met steekbare veerkrachtklemmen/



Extraer las bornas enchufables


Colocar un destornillador en el hueco de la carcasa tras la borna y hacer palanca:
¡ No tirar de las bornas por el cable !

Rimozione dei morsetti estraibili

Inserire il cacciavite nell'incavo dietro il connettore e fare leva:
Non estrarre il connettore tirandolo per i cavi!

Steekbare klemmen uitnemen

Plaats de schroevendraaier in de uitsparing achter de klemmen en druk de klemmen naar buiten. De klemmen verwijderen door aan de kabels te trekken!



Ejemplo de extracción en una borna de tornillo

Esempio di come estrarre un connettore usando un cacciavite

Als voorbeeld ziet u het verwijderen van schroefklemmen.

Declaración CE de conformidad:

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La declaración CE de conformidad completa pueden encontrarla en la página web de Internet www.pilz.com

Apoderado: Norbert Fröhlich,
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2,
73760 Ostfildern, Deutschland

Dichiarazione di conformità CE:

Questo(i) prodotto(i) soddisfa i requisiti della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo sulle macchine.

Il testo integrale della Dichiarazione di conformità CE è disponibile in Internet all'indirizzo www.pilz.com

Mandatario: Norbert Fröhlich,
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2,
73760 Ostfildern, Germania

EG-conformiteitsverklaring:

Deze produkten voldoen aan de eisen van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG. De volledige EG-conformiteitsverklaring vindt u op www.pilz.com

Gevolmachtige: Norbert Fröhlich,
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2,
73760 Ostfildern, Duitsland

► Asistencia técnica
+49 711 3409-444

► ...
Estamos representados en
muchos países por nuestros
socios comerciales.

Obtendrá más información a
través de nuestra Homepage
o entrando en contacto con
nuestra casa matriz.

► Supporto tecnico
+49 711 3409-444

► ...
In molti Paesi siamo rappresentati
da partner commerciali.

Per maggiori informazioni potete
contattarci direttamente o tramite
la nostra Homepage.

► Technische Support
+49 711 3409-444

► ...
In veel landen zijn wij
vertegenwoordigd door
handelspartners.

Voor meer informatie kunt
u onze homepage raadplegen
of contact opnemen met
ons hoofdkantoor.

► www
www.pilz.com

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Germany
Telephone: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de